NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.640.2026

ORYGINAŁ

Wyrób:
SL-PU UV NF, SL-PU UV HD – Żywice poliuretanowe

Zawierający:
utwardzacz diizocyjanianowy, ditlenek tytanu, wypełniacz mineralny i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Odpowiedni pod względem higienicznym do:
zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów/budynków/pomieszczeń: mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, przemysłowych i produkcyjnych, przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego, w środkach transportu i infrastruktury transportowej, garażach i obiektach parkingowych

Uwagi i zalecenia higieniczne:
Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta, Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/1149, OJ L 252/24 i innymi aktualnymi przepisami, w tym dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Wyrób wyłącznie do zastosowania profesjonalnego i przemysłowego przez personel przeszkolony w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu oraz informację o konieczności odbycia wymaganego szkolenia. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektu nie powinny przebywać osoby postronne. Wyrób finalny nie może zawierać ≥ 0,1% wagowo wolnych diizocyjanianów. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.
Niniejsza ocena higieniczna nie obejmuje parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu.

Producent: Quartzline B.V.
W.A. Boogaerdtstraat 5
3316 BN Dordrecht, Holandia

Wnioskodawca: Quartzline B.V.
W.A. Boogaerdtstraat 5
3316 BN Dordrecht, Holandia

Data wydania: 9 listopada 2026
Data ważności: 9 listopada 2031

dr n. med. Maciej Szczotko
Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
NIZP PZH-PIB

Niniejszy dokument traci ważność w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu lub uzyskania danych naukowych wskazujących na zagrożenie dla zdrowia spowodowane użytkowaniem wyrobu, zmian przepisów związanych z ocenianym wyrobem lub w przypadku nieuzgodnionych z NIZP PZH – PIB zmian treści etykiety lub instrukcji stosowania. Niniejszy dokument jest ważny wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym mu wpisem w internetowym rejestrze www.rejestr-atestow.pzh.gov.pl

Kontakt w sprawie atestów higienicznych: Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH – PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349